



Rapport d'analyses (par échantillon) Autocontrôle Legionelle 2023 - N°2 Projet N° P23-4009, version 1

Commune d'Arnex-sur-Orbe
Rue de la gare 8
1321 Arnex-sur-Orbe
SUISSE

[Cet espace est laissé intentionnellement vide pour commentaires]

Rapport préparé par:



Marine Sassi
Responsable Adjointe de Laboratoire
msassi@scitec-research.com

Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite d'Eurofins Scitec. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

N° échantillon : P23-4009.001
Réf. client : Douches sous-sol grande-salle

Date & heure d'échantillonnage : 09.10.2023 11:40
Date de réception : 09.10.2023
Matrice : Eau

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants ^c	Site ^d
Legionella pneumophila	W	serogroup 2-14 // 60	CFU/L	10.10.2023 14:30	ISO 11731:2017	19	1	L
Legionella spp	W	60	CFU/L	10.10.2023 14:30	ISO 11731:2017	19	1	L

N° échantillon : P23-4009.002
Réf. client : Douches terrain de football

Date & heure d'échantillonnage : 09.10.2023 10:30
Date de réception : 09.10.2023
Matrice : Eau

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à réception	Qualifiants ^c	Site ^d
Legionella spp	W	<10	CFU/L	10.10.2023 14:30	ISO 11731:2017	19	1	L

^a L'incertitude est l'incertitude moyenne sur la plage de quantification

^b Limite inférieure de quantification

^d L=Lausanne, D=Delémont

^c Nomenclature des qualifiants

1 – Analyse domaine accrédité ISO 17025
2 – Analyse conforme aux standards NELAC
3 – Analyse non certifiable par NELAC
4 – Analyse sous-traitée

5 – Présent dans le blanc d'extraction
6 – Critère de recovery invalide
7 – Résultat non conforme
8 – Container inadéquat

9 – Agent de conservation inadéquat
10 – Intégrité de l'échantillon incertaine
11 – Température échant. inadéquate
12,13,14 – Holding time excédé

15 – CV duplicat invalide
16 – LOQ réhaussée suite à un effet matrice
17 – Analyse autorisée Swissmedic
18 – Echantillonné par Eurofins Scitec

Qualifiants 5, 7 à 14 : déviations pouvant affecter la justesse du résultat.

Qualifiants 6, 15 et 16 : effets de matrice possibles.

Qualifiant 18 : Eurofins Scitec n'est pas accrédité pour l'échantillonnage.